



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY **HK/W/0074/01/2007**
HYGIENIC CERTIFICATE **ORYGINAL**

Wyrób / product: **Farba chlorokauczukowa WODNIK do malowania basenów kąpielowych**

Zawierający / containing: spoiwo chlorokauczukowe, ksylen, wypełniacze, pigmenty, dodatki zgodne z deklaracją producenta

Przeznaczony do / destined: nawierzchniowego malowania betonowej konstrukcji basenów kąpielowych, w tym malowania renowacyjnego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Pigmenty zawarte w farbie nie mogą zawierać ołowiu, kadmu, chromu (VI) ani substancji rakotwórczych. Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych. Prace z zastosowaniem wyrobu należy prowadzić na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których podczas ich trwania nie powinny przebywać osoby postronne. Nieckę basenową i powierzchnie malowane wokół basenu po wysezonowaniu przed oddaniem do użytku należy umyć i starannie spłukać zimną wodą.

Wytwórca / producer:

Polifarb - Łódź Sp. z o.o.
90-646 Łódź
ul. 6 Sierpnia 100

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Polifarb - Łódź Sp. z o.o.
90-646 Łódź
ul. 6 Sierpnia 100


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2012-04-05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2012-04-05
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 kwietnia 2007

The date of issue of the certificate: 5th April 2007

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Dr Janusz Świątczak

015 T. Podoby